



QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.

Pasienková 9 D, 821 06 Bratislava

Zkušebna stavebných hmot

Pracovište Hradec Králové

Bieblova 133/6, 500 03 Hradec Králové, tel.: +420 606 299 889



PROTOKOL č.: 5076 / Kam / 5 / 2018
o skúškach chemických vlastností kameniva

Identifikačné údaje:

Objednávateľ skúšky: **IPELSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.**

984 01 Lučenec, Svätoplukova 2

Druh kameniva: prírodné ťažené

Miesto výroby: Veľká nad Ipľom

Vzorku odobral: výrobca

Miesto ťažby: -

Dátum odberu: 23.3.2018

Miesto odberu: -

Dodané do laboratória: 23.4.2018

Účel skúšky: plánovaná skúška

Protokol o odbere č.: -

Poznámky: Vyššie uvedené údaje oznámil objednávateľ skúšky. Výsledky skúšok sa týkajú iba predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty, ktoré sú orgánmi štátneho dozoru podľa špecifických predpisov žiadané. Bez písomného súhlasu skúšobného laboratória sa nesmie správa reprodukovat' inak ako celá. Hodnoty neistôt meraní sú k dispozícii v laboratóriu. Vyhlasujeme, že skúška bola vykonaná v súlade s nižšie uvedenou normou.

Charakteristiky skúšok:

Skúšky vykonané podľa: **STN EN 1744-1+A1 Skúšky na stanovenie chemických vlastností kameniva - Chemická analýza, kap. 8, 10, 11, 12.**

Výsledky skúšok:

kap. 8 Stanovenie chloridov rozpustných vo vode potenciometricky

Obsah chloridov v kamenive	C (%)	0,0003
----------------------------	-------	--------

kap. 10 Stanovenie síranov rozpustných vo vode

Obsah rozpustných síranov v kamenive	SO ₄ (%)	-
--------------------------------------	---------------------	---

kap. 11 Stanovenie celkového obsahu síry

Celkový obsah síry v kamenive	S (%)	0,039
-------------------------------	-------	-------

kap. 12 Stanovenie síranov rozpustných v kyseline

Obsah síranov rozpustných v kyseline v kamenive	SO ₄ (%)	0,025
---	---------------------	-------



B. Bešťák

Skúšky vykonal, dňa: Karel Voděrácký, 17.5.2018

V Hradci Královom dňa: 21.5.2018

Ing. Bronislav Bešťák
vedúci pracoviska

Rozdeľovník: 1 x IPELSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.
1 x ZSH QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.

SD B9/Kam-05/01-2013

Strana 1 (Celkom 1)