

**QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.**

Pasienskova 9 D, 821 06 Bratislava

Zkušebna stavebných hmôt

Pracovište Hradec Králové

Bieblova 133/6, 500 03 Hradec Králové, tel.: +420 606 299 889

**PROTOKOL č.: 5363 / Kam / 2014****o skúškach kameniva****Identifikačné údaje:**

Objednávateľ skúšky: **IPEL'SKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.**
 Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec

Druh kameniva: prírodné ťažené

Lokalita: Veľká pod Ipľom

Hornina: kremeň, kremenec

Dátum odberu: 9.10.2014 Označenie vzorky: 1101

Vzorku odobral: QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. Účel skúšky: plánovaná skúška

Poznámky : Vyšie uvedené údaje oznámil objednávateľ skúšky. Výsledky skúšok sa týkajú iba predmetu skúšky a nenahradzujú iné dokumenty, ktoré sú orgánmi štátneho dozoru podľa špecifických predpisov žiadané. Bez písomného súhlasu skúšobného laboratória sa nesmie správa reprodukovat' inak ako celá. Prehlasujeme, že skúška bola vykonaná v súlade s nižšie uvedenými normami.

Charakteristiky skúšky:

Skúšky vykonané podľa: **STN 72 1179 Stanovenie a hodnotenie alkalickéj rozpínavosti kameniva (alkalicko-kremičitá reakcia)**

Prehľad výsledkov skúšok:

Alkalická rozpínavosť kameniva - chemická skúška podľa STN 72 1179, kap. 6

Vlastnosť		Stanovenie			Priemer
		1.	2.	3.	
Obsah SiO ₂	S (mmol/l)	24,31	21,64	21,64	22,53
Úbytok zásaditosti	R (mmol/l)	50,15	40,12	60,18	50,15



Poznámka:

Skúšky vykonal dňa: Ing. Simona Tóthová, 15.-20.5.2015

V Hradci Králové dňa: 21.5.2015

Protokol skontroloval a schválil:

Ing. Bronislav Bešťák
vedúci pracoviskaRozdeľovník: 2 x IPEL'SKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.
1 x SSH QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.

SD B9/Kam-06/04-2013

Strana 1 (Celkom 1)